

簡易水道事業

◇水質検査結果【令和8年6月】

市内の蛇口から取った(給水栓水)の水質検査結果をお知らせします。
それぞれの検査項目で水質基準に適合しております。

検査月日 令和8年6月12日

項 目		単位	水質基準値	札内浄水場水系
1	一般細菌	個/ml	100 以下	0
2	大腸菌	—	検出されないこと	不検出
39	塩化物イオン	mg/l	200 以下	4.1
43	ジェオスミン	mg/l	0.00001 以下	0.000001 未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001 以下	0.000001 未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3 以下	0.3未満
48	pH値	—	5.8 以上 8.6 以下	7.3
49	味	—	異常でないこと	異常なし
50	臭気	—	異常でないこと	異常なし
51	色度	度	5 以下	0.5 未満
52	濁度	度	2 以下	0.1 未満
項 目		単位	水質基準値	札内浄水場水系
	遊離残留塩素	mg/l	0.1 以上	0.5